wasserwerk
REINACH UND UMGEBUNG

INFO WASSERQUALITÄT 4. QUARTAL 2023 **15.01.2024.**

Chemische Beurteilung:

- Gesamthärte des Trinkwassers: 28 ˚fH (französische Härtegrad), resp. 15.7 ˚dH (deutsche Härtegrade)
- Nitratgehalt: 16.2 mg/l NO_3 der Toleranzwert liegt bei 40mg pro Liter Trinkwasser

Hygienische Beurteilung:

- Von 48 bakteriologischen Trinkwasserproben entsprachen 48 in den geprüften Belangen den gesetzlichen Anforderungen

Herkunft des Wassers:

- Grundwasser aus Pumpwerken Reinacherheide: 70.21% (837'516 m^3)
- Fremdwasserbezug von IWB, Hardwasser: 29.79% (355'515 m^3)

Behandlung des Wassers:

- Pumpwerke 2,5 und 6: temporäre Behandlung mit UV-Anlage

Besonderes:

- Das Wasserwerk Reinach und Umgebung sowie die im Versorgungsgebiet liegenden Gemeinden (Ettingen, Biel-Benken, Bottmingen, Oberwil, Reinach, Therwil) sind mit dem Qualitätszertifikat des Schweizerischen Vereins des Gas- und Wasserfachs SVGW ausgezeichnet.

Weitere Informationen:

Wasserwerk Reinach und Umgebung
c/o Technische Verwaltung Reinach
Herr Urs Bloch
Tel. 061/511 62 11
E-Mail: urs.bloch@reinach-bl.ch
Besuchen Sie unsere Homepage: www.wwr.ch

Informationen zur Trinkwasserqualität in der Schweiz: www.wasserqualitaet.ch
Allgemeine Informationen zu Trinkwasser: www.trinkwasser.ch